

INSTALACION FILTROS **AFP**

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ÍNDICE

1. DATOS DE LA UNIDAD
2. UNIDADES
3. RECOMENDACIONES
4. INSTRUCCIONES DE LAVADO O SOPLADO DE LOS FILTROS

1. DATOS DE LA UNIDAD

En fecha 21 de marzo instalamos en la industria automotriz los siguientes filtros:

2.1 UNIDADES

- Instalamos 9 filtros lavables AFP-50 MINI tamaño 24x24x2" eficiencia 30% por cada unidad



Filtro existente

Flujo de aire 2 m/seg.



Filtro AFP-50 MINI (lavado)

Flujo de aire 3.7 m/seg.



FILTRO AFP-50 MINI

Flujo de aire 3.8 m/seg.



3. RECOMENDACIONES: Cuando el flujo del aire baje a menos de 1,5 m/seg. se recomienda lavar o soplar los filtros AFP-50 MINI, esto se puede hacer máximo 3 veces, en próxima vista instalaremos 1 medidor de presión en la parte externa de la caseta donde se encuentran los ventiladores y los filtros

4. INSTRUCCIONES DE LAVADO O SOPLADO DE LOS FILTROS

- Lavar el filtro a baja presión con agua, no utilizar solventes para su limpieza, no golpear, después de lavar el filtro dejar secar por 3 días, también se pueden limpiar mediante un compresor de aire. En cualquiera de las dos maneras, lavado o soplado, no debe ser más de dos veces durante su vida

Atentamente

FILTROS & NO TEJIDOS SAS

www.filtrosynotejidos.com