

# INSTALACION FILTROS **AFP**

INDUSTRIA GRAFICA

31 julio 2019

---

## ÍNDICE

1. **DATOS DE LA UNIDAD**
2. **UNIDAD IMPRESORAS**
3. **RECOMENDACIONES**
4. **INTRUCCIONES DE LAVADO O SOPLADO DE LOS FILTROS**

## 1. DATOS DE LA UNIDAD

En fecha 31 julio del 2019 instalamos en la industria grafica los siguientes filtros:

### 2.1 UNIDAD IMPRESORAS

- Instalamos 1 colmena con 16 portafiltros tamaño 500 x 470 x70 mm
- Instalamos 16 filtros lavables AFP-50 MINI tamaño 20x19x2" eficiencia 30%
- Instalamos 1 medidor de presion



Portafiltros



Filtros AFP-50 MINI



**Presion inicial del aire 0.30 w.g**

**4. RECOMENDACIONES:** Cuando la presión del aire llegue 1,3 w.g se recomienda lavar o soplar los filtros AFP-50 MINI, esto se puede hacer máximo 3 veces

#### 5. INSTRUCCIONES DE LAVADO O SOPLADO DE LOS FILTROS

- Lavar el filtro a baja presión con agua, no utilizar solventes para su limpieza, no golpear, después de lavar el filtro dejar secar por 3 días, también se pueden limpiar mediante un compresor de aire. En cualquiera de las dos maneras, lavado o soplado, no debe ser más de dos veces durante su vida

Atentamente

FILTROS & NO TEJIDOS SAS

[www.filtrosynotejidos.com](http://www.filtrosynotejidos.com)