

# INSTALACION FILTROS AFP

## INDUSTRIA TEXTIL

31 julio 2020

---

### ÍNDICE

1. DATOS DE LA UNIDAD
2. UNIDAD
3. RECOMENDACIONES
4. INSTRUCCIONES DE LAVADO O SOPLADO DE LOS FILTROS

## 1. DATOS DE LA UNIDAD

En fecha 31 julio del 2020 instalamos en la industria textil los siguientes filtros:

### 2.1 UNIDAD

- Instalamos en la unidad 9 filtros AFP-50 MINI lavables tamaño 25x24x2” eficiencia 30% con una presion de 0,90» w.g.



- Instalamos 1 medidor de presion



**3. RECOMENDACIONES:** Cuando la presión del aire llegue a 2 w.g se recomienda lavar o soplar los filtros AFP-50 MINI, esto se puede hacer máximo 3 veces

#### 4. INSTRUCCIONES DE LAVADO O SOPLADO DE LOS FILTROS

- Lavar el filtro a baja presión con agua, no utilizar solventes para su limpieza, no golpear, después de lavar el filtro dejar secar por 3 días, también se pueden limpiar mediante un compresor de aire. En cualquiera de las dos maneras, lavado o soplado, no debe ser más de dos veces durante su vida

Atentamente

FILTROS & NO TEJIDOS SAS

[www.filtrosynotejidos.com](http://www.filtrosynotejidos.com)